

S06 - Réseaux d'eau- Prévenir les risques sanitaires : légionelles...

Objectif

Concevoir et entretenir les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'intérieur des bâtiments de manière à limiter les risques sanitaires et être conforme à la réglementation.

Calendrier et lieu

Saint Rémy lès Chevreuse
• 25 - 27 Juin 2024

Durée

3 jours

Prix HT

1330.00 euros

Suggestions

Avant ce stage, vous pouvez suivre : **GC10**
Après ce stage, vous pouvez suivre : **C15**

Programme et remarques

- Les différents risques sanitaires sur les installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire
- Les exigences réglementaires, le Code de la Santé Publique (articles R.1321) et les autres textes réglementaires
- Le risque lié aux brûlures : réglementation et solutions
- Le risque lié aux légionelles :
 - Les facteurs de risque
 - La conception des installations d'eau chaude sanitaire
 - La mise en service
 - L'entretien préventif : exemple de fiches opératoires de maintenance
 - Les traitements curatifs
- La protection contre les retours d'eau :
 - Les ensembles de protection contre les retours d'eau
 - Les règles de détermination des dispositifs de protection
- Le plomb :
 - Les facteurs influençant la teneur en plomb
 - Exemples de teneurs en plomb mesurées sur des installations existantes et solutions



91% SAIRAS

sur 12 stagiaires formés en 2021

Public

Techniciens, ingénieurs de bureaux d'études, d'entreprises d'installation, d'exploitation ou de services techniques

Pré-requis

Connaissances des installations sanitaires

Supports pédagogiques

Document de stage. Recueil des gammes opératoires. Méthode d'analyse du risque sanitaire en version numérique.

Validation

QCM portant sur la réglementation, les risques de contamination des réseaux d'eau sanitaire et les mesures de prévention

Renseignements et inscription

Tél. : 01 30 85 20 10 - formation@costic.com

[Bulletin d'inscription](#)